

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

3-06-Ra/24 - Izgradnja ceste sa infrastrukturom u naselju Sjever I - drugi dio - Faza I, u Bjelovaru

Podaci o naručitelju

Naziv: **GRAD BJELOVAR**

Nacionalni reg. broj: **18970641692**

Adresa: **Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Izgradnja ceste sa infrastrukturom u naselju Sjever I - drugi dio - Faza I, u Bjelovaru**

Evidencijski broj nabave: **3-06-Ra/24**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **500.000,00 EUR**

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **16.04.2024**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **23.04.2024**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

U troškovniku Radni list Mapa 2, stavak 3.1 Ugradnja PEHD kanalizacijskih cijevi, navodi se: Polaganje kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu,

cijevi se spajaju elektrofuzijski prema uputama proizvođača. PEHD rebraste cijevi SN 8.

Gore istaknuti opis je u potpunosti u suprotnosti s čl. 4 st. 2, čl. 206 st. 2, čl. 210 st.1 ZJN 2016 te se evidentno pogoduje određenom gospodarskom subjektu (čl. 205 st. 2 ZJN 2016)

Molimo da se izvrše potrebne izmjene opisa tj. načina spajanja kako bi i ostali gospodarski subjekti mogli ravnopravno sudjelovati u postupku javne nabave.

1.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Glavnim projektom i troškovničkim stavkama predviđena je ugradnja cijevi i revizijskih okana od PEHD-a koji se spajaju zavarivanjem (elektrofuzijsko spajanje), što predstavlja samo tehnologiju spajanja, a ne proizvod.

Navedeni način spajanja osigurava kvalitetnije spajanje cijevi i osiguranje vodonepropusnosti sustava.

2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

U troškovniku Radni list Mapa 2, stavak 3.2. Ugradnja PEHD revizijskih okana (**spajanje elektrofuzijsko**) naveden je način spajanja revizijskih okana.

Gore istaknuti opis je u potpunosti u suprotnosti s čl. 4 st. 2, čl. 206 st. 2, čl. 210 st.1 ZJN 2016 te se evidentno pogoduje određenom gospodarskom subjektu (čl. 205 st. 2 ZJN 2016)

Molimo da se izvrše potrebne izmjene opisa tj. načina spajanja kako bi i ostali gospodarski subjekti mogli ravnopravno sudjelovati u postupku javne nabave.

2.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

2.2. Obrazloženje

Glavnim projektom i troškovničkim stavkama predviđena je ugradnja cijevi i revizijskih okana od PEHD-a koji se spajaju zavarivanjem (elektrofuzijsko spajanje), što predstavlja samo tehnologiju spajanja, a ne proizvod.

Navedeni način spajanja osigurava kvalitetnije spajanje cijevi i osiguranje vodonepropusnosti sustava.